SK-03KLR.333.1

Schaltermodul SK-03KLR.333.1 Fab. WobiTec GmbH STECKPLATZ: Träger



Jumper Einstellung
Nur wenn der Wahlschalter sich auf "Auto" bzw "Stellung 3" befindet gibt es eine Rückmeldung. Mit den Jumpern die sich auf der Rückseite des Moduls befinden, kann eingestellt werden ob eine 24V oder 0V Rückmeldung erfolgen soll.
Ist kein jumper gesetzt erfolgt auch keine Rückmeldung.

Jumper Einstellung

Auto Rückmeldung	
1 2 3 24V	1 2 3 GND

1 2 3 SW1	1 2 3 SW3
1 2 3 SW2	

J1 J2

			Datum		WobiTec GmbH	WobiTec GmbH Leinfelder Str. 60 707711 Echterdingen	Schaltermodul SK-03KLR.333.1		=
			Bearb.	Wiesmüller	Schaltplanmakros				+SCHALTERKARTEN_SK-KLR
			Plot	16.Nov.2010				WobiTec Produkt	Bl. 2.3
Änderung	Datum	Name	Form.		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		2.4 Bl.